



3 AC, 50Hz, 22 000 V

Ochrana pred priamym dotykom: krytom, zábranou, prekážkou

Ochrana pred nepriamym dotykom: uzemnením

DRUH ROZVODNEJ SIETE:

Sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom so zhršacími tlmivkami.

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293): 3/PEN AC 400/231V, 50 HZ, TN-C (hlavné obvody NN)

3/N/PE AC 400/231V, 50 Hz, TN-S (obvody vl. spotreby TS,
1/N/PE AC 231V, 50 Hz, TN-S (obvody vl. spotreby TS)

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

a/ základná ochrana: - základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1

- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2

b/ ochrana pri poruche: - ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, čl. 411
c/ doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD), čl. 415.1

VONKAŠŠIE VPLYVY (STN 33 2000-5-51/2010): vid' protokol č. 03/11/2019

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETI

	EXISTUJÚCE NADZEMNÉ VEDENIE NN
	EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE NN
	EXISTUJÚCE NADZEMNÉ VEDENIE VN
	EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE VN
	EXISTUJÚCI VODOVOD PODZEMNÝ
	EXISTUJÚCI STL PLYNOVOD
	EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
	EXISTUJÚCE KÁBLE SLOVAK TELEKOM

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSI PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SOVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEL MUSI DODRŽAŤ PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NEAHRADZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.

UPOZORNENIE :

V SITUACII NIE SÚ ZAKRESLENÉ TRASY INŽINIERSKÝCH SIETI VŠETKÝCH SPRACOVYIII
V SITUACII SÚ ZAKRESLENÉ TRASY INŽINIERSKÝCH SIETI ORIENTAČNEIII
PRED ZAHAJENIEM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DOBĎAŤ POUŽIŤ ZABEZPEČIŤ VYŤIČENIE
JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU III
V PRÍPADE KOLÍZE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETIAM TECHNICKÉ RIEŠENIE
KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRACOVYIII A PROJEKTANTOM III
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEV PODZEMNÝCH SIETI VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE III

Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti ARKO, s.r.o.. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukováaná, alebo použitá bez jej písomného povolenia. Kopírovanie, alebo použitie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

Vypracovať:	Ing. Martin Gašpár	Podpis:
Kontrolovať:	Ing. Ivan Nestor	Podpis:
Zod. projektant:	Ing. Martin Gašpár	Podpis:
Stavba:	PODOLINEC-PPO MESTA	
Objekt:	SO 08 Pretožky VN, NIN vedení	
Časť:	8.3 Trafostanica	
Obsah výkresu:	SITUÁCIA	
Investor:	SVP š.p. OZ KOŠICE	



SLAVKOVSKÁ 12, 040 01 KOŠICE
☎ 055-7280794 e-mail: info@itrko.sk
www.itrko.sk

Formát:	2 x A4	Mierka:	1:250
Dátum:	11/2019	Výkres č.:	E02

Spracované v programe AutoCAD 2019 LT s licenciou štátnu: 568-87413305/K1