

## Súťažné podklady

### "Inštalácia osvetlenia priechodov pre chodcov"

**Investor:** Mesto Podolíneč, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolíneč

**Súťažné podklady zostavil:** Mgr. Michal Marhefka, prednosta MsÚ

**Súťažné podklady schválil:** Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta

Materiál	Množstvo	Ponúknutá cena
Stĺp (Výška nad zemou 5,5 - 7,0m; Výška pod zemou min 1,5 m; so svorkovnicou a prípravou na napojenie)	4 ks	
Betónový základ, resp. päťka	4 ks	
Výložník (dĺžka min. 2,5 m; $\varnothing$ 60 mm)	4 ks	
Svietidlo (LED min 45 W max 60 W, počel LED min 14; odporúčaná výška umiestnenia min 5 m, možnosť napojenia na výložník $\varnothing$ 60 mm, hmotnosť svietidla max 4,5 kg)	4 ks	
Inštalačný materiál	4 súbory	
napájací kábel CYKY 3x1,5 resp. podľa potreby	100 m	
Práca	Množstvo	Ponúknutá cena
Zemné práce	4 x	
Montáž	4x	
Revízna správa	1x	
<b>Cena spolu bez DPH</b>	x	
<b>Cena spolu s DPH</b>	x	

Konkrétne miesta umiestnenia stĺpov budú konzultované s objednávateľom po ukončení verejného obstarávania. Na predmet zákazky požadujeme garantovať dvojročnú záruku. Uchádzač môže naceniť aj stĺpy s pevným výložníkom - tieto stĺpy sa používajú ako stĺpy dopravného značenia, no vo viacerých prípadoch vyhovujú aj požiadavkám tohto verejného obstarávania.

Dátum vyhotovenia ponuky:

---

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača

---

Pečiatka organizácie